


# Merkblatt für alarmDSL



## Installationsbesprechung und Bestellung

### Ziele


- Definition der Amtsleitung und Standort alarmDSL
- Terminvereinbarung für Inbetriebnahme
- Füllen Sie das Bestellformular ([igtus.ch/de/alarmdsl](https://igtus.ch/de/alarmdsl)) vollständig aus und senden Sie dieses an [alarmdsl@igtus.ch](mailto:alarmdsl@igtus.ch)



## Installationsanpassungen im Objekt

### Beachten Sie die speziellen Anforderungen des Errichters

- Montage TT-Dose und 230-V-Steckdose
- Installation alarmDSL-Router am definierten Standort
- Verlegen des Netzkabels vom Router zur Gefahrenmeldeanlage (1,5 m Reserve)



## Prüfen der Installation

- Inbetriebnahme des vorkonfigurierten alarmDSL-Routers
- Überprüfen der Verbindung; verwenden Sie dazu das Tool«Port-Checker» ([igtus.ch/de/portchecker/](https://igtus.ch/de/portchecker/))



## Fertigmeldung

- Fertigmeldung an Errichter